

HOTĂRÂRE

privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții
„Reparații capitale spațiu arhivă Primărie” din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;
- Raportul nr. 33324 din 05.08.2013 al Direcției Tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 35688/2013, nr. 35689/2013, nr. 35690/2013, nr. 35691/2013 și nr. 35984/2013;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată și completată prin H.G. nr. 940/2006 și H.G. nr.1303/2007;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Admite recepția la terminarea lucrărilor și inventarul privind cheltuielile de capital pentru obiectivul de investiții „ *Reparații capitale spațiu arhivă Primărie*” din municipiul Pitești, cu o valoare de **710.516,30 lei**, inclusiv TVA, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) se preiau la domeniul public și se înregistrează în evidențele contabile ale municipiului Pitești, la categoria „Bunuri aparținând domeniului public al municipiului Pitești”, la valoarea de **710.516,30 lei**.

(3) H.C.L nr.194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Serviciul de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe Dinescu



Contrasemnează:
p. SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu

INVESTITOR
Municipiul Pitesti

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2577 din 18.01.2013.

privind lucrarea „REPARATII CAPITALE SPATIU ARHIVA PRIMĂRII”.....
executată în cadrul contractului nr. 20.503 din 11.05.2011, încheiat
între ...MUNICIPIUL PITESTI.....si SC „MARCUS TRADING” SRL.....
pentru lucrările de
1. Lucrările au fost executate la baza autorizației nr. 693...,
eliberata de Primăria Mun. Pitesti... la data de 05.08.2010... cu
valabilitate pînă la 05.08.2011.....
2. Comisia de recepție numita prin Dispoziția nr. 911 din 10.05.2012... și-a
desfășurat activitatea în intervalul 27.12.2012 - 18.01.2013..... fiind
formată din:

(numele și prenumele)

EMILIAN NECHITA
DOREL ZAHARESCU
CATALIN CALUGARU
CORNEL STAN
FLOAREA GRASANU
.....
.....

3. Au mai participat la recepție:

(numele și prenumele)

(calitatea)

Popescu Stefan.....

SC „Marcus Trading” SRL.....

4. Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată, necesara a fi prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr.1. nu este cazul....

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate. nu este cazul....

4.3. Lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. nu este cazul..

4.4. Valoarea declarata a investitiei este de 710.716,30...lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute,

propune:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul
„REPARATII CAPITALE SPATIU ARHIVA PRIMĂRII” din municipiul Pitesti






6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

..... lucrările au fost executate conform documentației de execuție aprobate
..... cu respectarea normelor de calitate
.....
.....

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

..... urmărirea în timp a comportării lucrărilor executate și remedierea de deficiențelor
..... care apar către constructor pentru remediere
.....
.....

8. Prezentul proces-verbal conținând ..2.. file și ... anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi la Primăria Municipiului Pitești în 2... exemplare.

Comisia de recepție	
Numele și prenumele,	semnatura.
Președinte	
..EMILIAN NECHITA..... 
Membri	
..DOREL ZAHARESCU..... 
..CATALIN CALUGIARU.....
..CORNEL STAN.....
..FLOAREA ORASANU.....
.....
.....
Specialiști	
..Popescu Stefan..... 
..Căminaru Viorel - ISU Argeș.....
.....
.....
Invitati	
.....
.....
.....



VALOARE DE INVENTAR
a obiectivului de investiții
„Reparatii capitale spațiu arhivă Primărie”
din municipiul Pitesti

Nr. crt.	Clasificație	Denumire	Valoare (lei inclusiv TVA)
		Rezistenta	99.683,19
		Arhitectura (proiectare, avize, dirigentie, taxa I.S.C.)	166.446,88
		Instalatii electrice	50.574,04
		Retea de apa si canalizare	9.324,13
		Instalatii sanitare	2.420,84
		Instalatii termice	20.027,64
		Instalatii ventilatie, climatizare	127.470,23
		Instalatie stingere incendiu (gaz inert)	137.461,76
		Instalatii paratrasnet	2.409,24
		Instalatii voce date	3.168,84
		Instalatii antifractie	5.425,30
		Alimentare cu energie electrica	9.094,01
		Centrală termică electrică 60kw	5.270,00
		Rafturi arhivă 4350/600/4000mm – 23 buc.	61.491,60
		Aparat de mici dimensiuni pentru preparare instant a apei – 1 buc.	310,00
		Birou PAL melaminat 1300/670/800 – 3 buc.	930,00
		Scaun tapițat – 3 buc.	223,20
		Dulap 800/400/2000 mm – 2 buc.	1.041,60
		Frigider 2 uși – 1 buc.	1.153,20
		Cuier metalic – 1 buc.	179,80
		Calculator PC – 3 buc.	5.952,00
		Multifuncțională (copiator, scanner) – 1 buc.	458,80
		TOTAL LUCRARI	710.516,30

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
FLOAREA ORĂȘANU

ȘEF BIROU INVESTIȚII
DOREL ZAHARESCU

Redactat/Intocmit
Isabela Matei



LISTA

**anexă la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 2577..... din 18.01.2013 privind obiectivul
„REPARAȚII CAPITALE SPAȚIU ARHIVA PRIMĂRIE”**

Remedieri de efectuat la :

1. – Instalația de detectare semnalizare incendiu :
 - marcarea butoanele de avertizare ;
 - lipsă Cartea tehnică sistem conform O.M.I. nr. 163 / 2007.
2. – Sistem stingere cu gaze :
 - lipsă Cartea tehnică sistem conform O.M.I. nr. 163 / 2007.
3. – Montare trape evacuare fum conform pct. 32 C din Scenariu de securitate la incendiu.
4. – Montat grilaje metalice pentru protecție uși acces.

Comisia de recepție, de acord cu executantul S.C. MARCUS TRADING S.R.L., a stabilit ca remedierile constatate să fie executate până la data de 16.01.2013.

COMISIA DE RECEPȚIE,

EXECUTANT,

Președinte : EMILIAN NECHITA

**Membri : DOREL ZAHARESCU
CĂTĂLIN GĂLUGĂRU
CORNEL STAN
FLOAREA ORĂȘANU**

S. C. MARCUS TRADING S.R.L.



PROCES – VERBAL

de stingerea remedierilor din Anexa nr. 2 la Procesul verbal de recepție nr. 2577 din 18.01.2013 privind obiectivul „REPARAȚII CAPITALE SPAȚIU ARHIVĂ PRIMĂRIE”

În urma verificărilor făcute de către Comisia de recepție, s-a constatat că s-au executat remedierile din Anexa nr. 2 la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2577 / 18.01.2013, astfel :

1. Instalația de detectare semnalizare incendiu :
 - s-au marcat butoanele de avertizare ;
 - a fost prezentată Cartea tehnică sistem, conform O.M.I. nr. 163 / 2007.
2. Sistem stingere cu gaze :
 - a fost prezentată Cartea tehnică sistem, conform O.M.I. nr. 163 / 2007.
3. Au fost montate 2 trape evacuare fum conform pct. 32.C din Scenariu de securitate la incendiu.
4. Grilajele metalice pentru protecție uși acces nu sunt cuprinse în documentația de execuție a obiectivului.

Drept pentru care s-a încheiat astăzi, 25.07.2013, prezentul proces-verbal.

COMISIA DE RECEPȚIE,

Președinte : EMILIAN NECHITA

Membri : DOREL ZAHARESCU

CĂTĂLIN CĂLUGĂRU

CORNEL STAN

FLOAREA ORĂȘANU

